

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
" НОЯБРЬСКГАЗДОБЫЧА "

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий округ
г. Ноябрьск, ул. Республики, 20
Телефон: 68-2-37
Телетайп: 235766 "Караг"
Телефакс: 68-5-14, (34564) 5-35-95



Расчетный счет № 40702810100000001553
ЗАО «Ноябрьский городской банк»
К/сч № 30101810700000000788
ИНН 8905026850, БИК 047180788
ОКПО 05751797, ОКОНХ 11231

Исх. № 22/1150-22

" 5 " 06 2003 г.

Директору
ООО НПП "Экотехника"
Резникову В.М.

г. Москва, факс (095) 138-20-30

[О работе установок «Биодиск»]

На Ваш запрос о работе очистных сооружений «БИО 350» и «БИО 100х2» в северных условиях на Западно-Таркосалинском газовом промысле ООО «Ноябрьскгаздобыча» сообщаем следующее.

Данные установки эксплуатируются на ЗТП с 1996 года. Качество очистки хозяйственных стоков хорошее, даже можно сказать отличное (см. Приложения 1,2) в сравнении с другими типами очистных сооружений (с теми же КУ-12,5).

По механической части больших проблем не было. На первоначальном этапе эксплуатации наблюдалась некоторая вибрация узла «редуктор-электродвигатель», но после укрепления станины этот неприятный эффект исчез.

В целом хотелось бы отметить, что Биодиски работают довольно устойчиво, бесшумно, без неприятных запахов, гибели активного ила не наблюдалось.

Приложения: 1. Отчет о работе БИО-350 за 2002 г. – 1л.
2. Отчет о работе БИО-100 за 2002 г. – 1л.

Главный инженер

Минликаев В.З.

Страшевский В.А.
68-5-34
E-mail: strash@ngd.gazprom.ru